



Ożarów Maz., dnia 29.07.2015 r.

HKN 6030-5/46/15

Opinia sanitarna o jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
- § 14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych:

w sprawozdaniu z poboru próbek wody pobranych w dniu 25.03.2015r. w ramach kontroli wewnętrznej z:

- k.cz. toaleta przy windzie, Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

i w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 14.04.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej z:

- k.cz. SUW – Lipkowska

i w protokołach Nr HKN 6030/36/15 r. z poboru próbek wody dokonanego w dniu 19.05.2015 r. (monitoring kontrolny i przeglądowy) z:

- k.cz. pralnia, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Laski, ul Brzozowa 37
- k.cz. łazienka, Centrum Izabelin, Izabelin, ul. Matejki 21

i w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 03.07.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej z:

- k.cz. Centrum Izabelin, Izabelin, ul. Matejki 21
- k.cz. SUW w Hornówku, ul. Kurowskiego 118

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- nr sprawozdania HKL.9051.1. 02541.2015 z dnia 27.03.2015 r.
- nr sprawozdania 90945/15/WAW/Z1 z dnia 13.05.2015 r.
- nr sprawozdania 89294/15/RAD z dnia 16.04.2015 r.
- nr sprawozdania HKL.9051.1. 04363.2015 z dnia 25.05.2015 r.
- nr sprawozdania HKL.9051.1. 04358.2015 z dnia 03.06.2015 r.
- nr sprawozdania 172406/15/RAD z dnia 06.07.2015 r.
- nr sprawozdania 173647/15/WAW z dnia 17.07.2015 r.
- nr sprawozdania 172405/15/RAD z dnia 06.07.2015 r.
- nr sprawozdania 173646/15/WAW z dnia 17.07.2015 r.

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
w zakresie oznaczanych parametrów
z wodociągu publicznego w Hornówku**

**zarządzanego przez
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „More Łąki” Sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Truskaw, More Łąki 8**

**z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
mgr Iwona Rosińska**

Rosińska

Otrzymuje:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
05-080 Izabelin,
Truskaw, Mokre Łąki 8
2. a/a