

Truskaw, dnia: 19.05.2017r.

GPWiK/JRP/PR/31/2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinowska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek**” – sygn. postępowania: **JRP/RB/3/2017**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdyż udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniem SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. Postanowienie odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. Postanowienie odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie które ulice są prywatne, gminne, powiatowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wszystkie ulice są drogami gminnymi, z wyjątkiem ulicy Federowicza, która jest drogą powiatową.

Pytanie 2:

Proszę o zamieszczenie dokumentów ukazujących szczegóły odtworzenia nawierzchni w postaci decyzji lokalizacyjnej lub projektów odtworzenia nawierzchni gruntowych, tłuczniowych, destrukcyjnych, asfaltowych oraz brukowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza dokumenty ukazujące szczegóły odtworzenia nawierzchni wydane przez Wójta Gminy Izabelin jak również decyzję lokalizacyjną wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie czy ul. Federowicza jest jezdnią powiatową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ul. Federowicza w Hornówku jest ulicą powiatową.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie że stawki za zajęcie pasa drogi powiatowej w celu budowy kanalizacji wynoszą 10 zł za 1m² za dzień i tyle samo za zajęcie pasa na odtworzenie nawierzchni i takie stawki będą naliczane przez ZDP w Ożarowie Mazowieckim.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że stawki ustalane są przez właściciela drogi tj. w drogach gminnych odpowiedzialny za stawki jest Urząd Gminy Izabelin, natomiast przy ul. Federowicza Hornówek stawki ustala Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie decyzji lokalizacyjnej lub projektu odtworzenia nawierzchni ul. Federowicza po budowie kanałów oraz odrzutów, Uwzględniając specyfikę Zarządcy Drogi koszty potwierdzenia prac i odtworzenia jezdni powiatowej w ul. Federowicza mają kluczowe znaczenie w wycenie kontraktu.

Proszę o potwierdzenie że decyzja lokalizacyjna wskazująca sposób odtworzenia ul. Federowicza nie wygasa.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza decyzję lokalizacyjną wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego ul. Federowicza.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu plan sytuacyjny ul. Federowicza w Hornówku.

Pytanie 7:

Prosimy o konkretne wyszczególnienie, które odcinki sieci kanalizacyjnej dotyczą obecnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia konkretne odcinki do realizacji:

ul. Poziomkowa LS3-PS5, ul. Szyszkowa LS4-SzS6, ul. Boczna LS7-BS4, ul. Próżna LS10-PrS2, ul. Federowicza PH6-FS17, ul. Sosnowa SS8-SS2, ul. Kampinoska SS2-KS2, ul. Piaskowa PS3-PS8, PS3-WS6, PS1-PS4, ul. Leśna LS1-LS2, ul. Wesola WS3-WS7, ul. Boiskowa BS1-BS9, ul. Miazgowskich BS9-BS13, ul. Rolna RS9-RS1, RS13-RS10, ul. Polna PS1-PS8, PS8-PS9.

Pytanie 8:

Prosimy o określenie, która pompownia sieciowa (konkretny nr) wchodzi w obecny przedmiot zamówienia? Z jakiego materiału konkretnie ma być wykonany zbiornik? W OPZ jest informacja, że może być z tworzywa sztucznego, betonu lub polimero-betonu?

Prosimy o konkretne sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający jako materiał z którego może być wykonany zbiornik pompowni wskazuje dokumentacja techniczna natomiast konkretny numer pompowni w ul. Sosnowej PH5

Pytanie 9

Prosimy o załączenie dokumentacji formalno-prawnej, której zawartość może mieć wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie decyzji zarządców dróg odnośnie odtworzenia nawierzchni? Jeśli nie ma decyzji, o informację w jakiej technologii odtworzyć nawierzchnie poszczególnych ulic?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza decyzję lokalizacyjną wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Pytanie 11:

Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

Pytanie 12:

Proszę o udzielenie informacji, które drogi/ulice wchodzą w zakres zamówienia są drogami gminnymi, a które prywatnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji dot. dróg, które wchodzą w zakres tj. wszystkie drogi poza drogą Federowicza której Zarządcą jest ZDP Ożarów Mazowiecki są drogami gminnymi, łącznik od KS7 (ul. Kampinoska)-KS8-SS2 (ul. Sosnowa) teren prywatny.

Pytanie 13:

Zwracamy się o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza STWiORB na stronie.

Pytanie 14:

Które studnie z załącznika (zest. studni) wchodzą w skład obecnego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 7 z podanymi konkretnymi odcinkami.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym:

Zmianie ulega Rozdział XVIII pkt 1 SIWZ:

Aktualne brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 312: **ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin** lub przesłać pocztą na adres: **Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin, pokój 312.**

do dnia	05 – 06 – 2017 r.	do godz.	14:00
---------	-------------------	----------	-------

Zmianie ulega Rozdział XVIII pkt 2 SIWZ:

Aktualne brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć zgodnie z formą określoną w pkt 1 w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nadawca:

nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

**Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.,
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin**

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna,
Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła,
Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”**

(Nr referencyjny: JRP/RB/3/2017)

NIE OTWIERAĆ PRZED

05 – 06 – 2017 r. godz. 15:00

Zmianie ulega Rozdział XIX SIWZ:

Aktualne brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080
Izabelin**


W dniu	05 – 06 – 2017 r.	o godz.	15:00
---------------	--------------------------	----------------	--------------

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu

Waldemar Roszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Sobczak