



Truskaw, dnia 23.05.2018 r.

GPWiK/JRP/AK/71/2018

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztovej w miejscowości Laski, gmina Izabelin”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – **sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych i będzie stanowić podstawę dla oceny z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. Postanowienie odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. Postanowienie odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Ulica Młodzieżowa posiada nawierzchnię z płyt drogowych betonowych. Na obecną chwilę część z tych płyt jest uszkodzonych, tzn. posiada wyszczerbienia, pęknięcia, brak uchwyty transportowych.

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany płyt drogowych na nowe?

Odpowiedź:

Płyty betonowe, którymi jest utwardzona ulica Młodzieżowa, po przeprowadzonych pracach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej należy zdemontować. Następnie przetransportować i przekazać w miejsce wskazane przez zarządcę drogi. Ulicę należy odtworzyć w standardzie nawierzchni tłuczniowej wg wytycznych Urzędu Gminy Izabelin (w dokumentacji przetargowej wytyczne stanowią Załącznik nr 1a do OPZ).

Pytanie 2:

Czy w ul. Trzech Sosen zamawiający będzie wymagał wykonania nawierzchni bitumicznej na całej szerokości ulicy, czy tylko fragmentem prowadzonych robót kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni bitumicznej warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni (bez łączów) i długości budowanej kanalizacji, pozostałe warstwy do wysokości istniejącej powierzchni jezdni na szerokości wykopu.


Pytanie 3.

Ulice: Poczтовая, Ogrodowa i Pogodna posiadają nawierzchnię tłuczniową, która w obecnym stanie jest zniszczona.

Czy Zamawiający będzie wymagał wysypania tłuczniem kamiennym całą szerokość drogi czy tylko fragment, na którym będzie wykonywany wykop kanalizacyjny?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni tłuczniowej należy ją wykonać na całej szerokości jezdni tj. 4,50m w technologii określonej wg wytycznych Urzędu Gminy Izabelin (w dokumentacji przetargowej wytyczne stanowią Załącznik nr 1a do OPZ).

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Sobczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Rudzki