ŁĄCZY RYS. 5
K.1.1
KC.1
K.2
K.2
K.2
KC.2
K.2.1
gen. Romana Abrahama j.mb.
ŁĄCZY RYS. 2
ŁĄCZY RYS. 4
wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej Dn168.3x4.5mm, L=3.0m
odc. 29-30 wykonać bezwykopowo rurą tworzywową do przewiertów, L=11m
wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej Dn323.9x8.0mm, L=3.0m
wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej Dn323.9x8.0mm, L=5.5m
wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej Dn323.9x8.0mm, L=3.0m
PE100 Ø90x5.4 SDR17
odpowietrzenie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Terenu położonego przy ulicy gen. Romana Abrahama

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		KERG 022-341/2014
Miejscowość		Sieraków
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	143202_2
	nazwa	Izabelin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	143202_2.0022
	nazwa	Sieraków
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	Układ 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		🟩
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Firma Geodezyjno-Kartograficzna
GEO-TEX
ul.Górczewska 179, 01-459 Warszawa
NIP 685-001-09-04 | REGON 370193564
tel 509 041 690 e-mail geotex@op.pl
www.geo-tex.home.pl

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

PIOTR SŁOWIK
GEODETA UPRAWNIONY
Pozwolenie na wykonywanie robót geodezyjno-kartograficznych z dnia 14.06.1997r. nr 16138 wydane przez Głównego Geodetę Kraju

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.1432.2014.2963

10 LIP. 2014
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. STAROSTY
Kierownik Referatu Archiwizacji

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Niniejszy wydruk mapy jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Ożarowie Mazowieckim dn. 10.07.2014r. pod nr P.1432.2014.2963

Za zgodność z oryginałem:

Legenda:

	- proj. przewód wodociągowy
	- proj. przewód kan. tłocznej
	- proj. przewód kan. grawitacyjnej
W2	- proj. węzeł na sieci wodociągowej
30	- proj. pkt. charakterystyczny na przewodzie wodoc.
THP6	- proj. trójnik na przewodzie wodociągowym (odgałęzienie do hydrantu)
HP6	- proj. hydrant nadziemny Dn80mm
zØ100	- proj. zasuwa na przewodzie wodociągowym Dn100mm
P1, P2	- proj. przepompownia ścieków Dn1500mm
S38	- proj. studnia rewizyjna na kan. grawitacyjnej
T29	- proj. trójnik na kan. grawitacyjnej
SR1	- proj. studnia rozprężna, betonowa Dn1200mm
st126	- proj. studnia rewizyjna na przyłączu kan. grawitacyjnej
t40a	- proj. pkt. charakterystyczny na proj. przewodzie kan. tłocznej
	- proj. kabel elektroenergetyczny
ZKP2	- proj. złącze kablowo-pomiarowe
SZS2	- proj. skrzyna zasilająco-sterownicza
e7	- proj. pkt. charakterystyczny na kablu elektroenergetycznym
═	- proj. rura dwudzielna

Sieć wodociągową wykonać z rur PE110.
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur Dn200, PE-U SN8.
Przewody kan. tłocznej wykonać z rur:
- KC.1 - PE100 Ø75x4.5 SDR17
- KC.2 - PE100 Ø90x5.4 SDR17

Przyłącza do kan. grawitacyjnej wykonać z rur Dn160, PE-U SN8.

Studnie rewizyjne na przyłączu kan. sanitarnej, zlokalizowane na działkach prywatnych, wykonac jako tworzywowe Ø315mm.

Jednostka projektowa:	Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K O M A s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84		
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Izabelin - ul. Sierakowska w m. Izabelin C i Sieraków, ul. Abrahama w m. Sieraków	Treść rys. : Projekt Zagospodarowania		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował branża sanit.: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-inż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		
Projektował branża sanit.: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Data: 10.2015
Sprawdził branża sanit.: inż. H.Majewska	131/98/WŁ w spec.instalacji i sieci sanitarnych		Skala: 1:500
Projektował branża elektr.: mgr inż. M. Simiński	LOD/1439/PWOE/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Nr rys. 3