

Truskaw, dn. 25.07.2019r.

GPWIK/JRP/KK/106/2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin**”
Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019

Zamawiający, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu

1. Czy będzie możliwość odprowadzania wody do istniejącej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

ul. Fedorowicza nie posiada kanalizacji deszczowej.

2. Czy istnieje możliwość odprowadzania wody do rowu melioracyjnego?

Odpowiedź:

Możliwość odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki

3. Czy przewiduje się konieczność wywozu wody z wykopów wozami asenizacyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wywozu wody z wykopów wozami asenizacyjnymi.

4. Czy istnieje sposób zagospodarowania wód, który jest właściwy wg Zamawiającego dla tej inwestycji, czy Zamawiający przewiduje możliwość bezpłatnego odprowadzania wód dla tej inwestycji? Jeśli nie to prosimy o podanie stawek za zrzut wody i sposób opomiarowania właściwy dla zaproponowanego sposobu zagospodarowania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zrzutu wód z wykopów do istniejącego kanału sanitarnego.

5. Ulica Fedorowicza jest jezdnią powiatową podlegającą pod Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarówie Mazowieckim. Proszę o potwierdzenie że stawki za zajęcie pasa drogi powiatowej w ZDP Ożarów Mazowiecki w celu budowy kanalizacji wynoszą 10zł /1m² zajęcia drogi za każdy dzień

Odpowiedź:

Stawki za zajęcie pasa drogi powiatowej należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki.

6. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną Decyzja numer 2/28.3/2017 z dnia 29.03.2017 odtworzyć należy cały pas jezdni o szerokości 3m na całej długości prowadzonych prac w konstrukcji:

- warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0+31,5 mm o grubości 20cm,
- Warstwa wiążąca KR2 typ AC16W o grubości 8cm,
- warstwa ścieralna KR2 typ AC 8S o grubości 5cm,

Zgodnie z powyższymi warunkami wynika że trzeba rozebrać i wybudować cały nowy pas jezdni wraz z pełną konstrukcją. Prosimy o potwierdzenie, że na czas prowadzenia w/w robót budowy nowego pasa jezdni będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10zł/1m² dziennie

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót odtworzeniowych należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych Ożarów Mazowiecki.

7. Na stronie 10 projektu budowlanego, punkt 9 Roboty ziemne napisane jest, iż warstwa wiążąca a tym samym ścieralna mają być dla kategorii ruchu KR3, czyli inaczej niż jest wskazane w decyzji lokalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć odbudowę warstw bitumicznych.

Odpowiedź:

Odbudowę warstw bitumicznych należy przyjąć dla kategorii wskazanej w decyzji lokalizacyjnej, tj. KR2 typ AC 16 W o grubości 8 cm.

8. Odbudowa drogi w powyższej technologii to ok 3mce pracy specjalistycznej firmy drogowej. Kto będzie ponosił koszty powstałe z tytułu objazdu autobusów kursujących ul. Fedorowicza.

Odpowiedź:

Koszty powstałe z tytułu objazdu autobusów kursujących ul. Fedorowicza będzie ponosił Wykonawca.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**


Unia Europejska
Fundusz Spójności



9. w/w decyzja lokalizacyjna była ważna 2 lata od jej wydania. Prosimy o informację czy jest ona aktualna czy wygasła.

Odpowiedź:

Decyzja lokalizacyjna jest aktualna.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT**

Katarzyna Kawenzowska