

GPWIK/JRP/KK/ 4 /2020

Truskaw, dn. 10.01.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.**”
Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019

Zamawiający, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.- dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu

1. Z uwagi na występujący wysoki poziom wód gruntowych w obrębie zamówienia czy zamawiający posiada aktualne odwierty geotechniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych odwiertów geotechnicznych.

2. Czy zamawiający zapewnia punkt zrzutu wód gruntowych z odwadnianych wykopów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zapewnia punktu zrzutu wód gruntowych.

3. Czy zamawiający dopuszcza odtworzenie dróg po śladzie wykopów gdyż w specyfikacji odtworzenia dróg Gminy Izabelin widnieje informacja, że drogi należy odtworzyć po całej szerokości drogi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odtworzenia dróg po śladzie wykopów. Drogi należy odtworzyć zgodnie ze specyfikacją odtworzenia dróg gminy Izabelin.

4. Czy zamawiający może określić jaki rodzaj odtworzenia należy przyjąć na inwestycji gdyż po wizji lokalnej możemy stwierdzić, że część nawierzchni jest nawierzchnią asfaltową/bitumiczną a pozostała część jest drogą z kruszywa kamiennego?

Odpowiedź:

- Działka ew. nr 2/5 w Mościskach – nawierzchnia destruktu asfaltowy
- Działka ew. nr 4/4 w Mościskach – nawierzchnia destruktu asfaltowy

Warunki odtworzenia zgodnie z pkt. 3 (Odtworzenie nawierzchni z destruktu asfaltowego) z pisma ROŚ.7021.79.2018.MM z dnia 06.06.2018 r.

- Działka ew. nr 7/5 w Mościskach – nawierzchnia gruntowa

Warunki odtworzenia zgodnie z pkt. 1 (Odtworzenie nawierzchni gruntowej) z pisma ROŚ.7021.79.2018.MM z dnia 06.06.2018 r.

- Działka ew. nr 1 w Mościskach – nawierzchnia bitumiczna

Warunki odtworzenia zgodnie z pkt. 3 (Odtworzenie nawierzchni bitumicznej) z pisma ROŚ.7021.79.2018.MM z dnia 06.06.2018 r.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT**

Katarzyna Kawenzowska