



Ożarów Maz., dnia 23.06.2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 21 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) oraz przedłożonej dokumentacji, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

**wyraża zgodę na stosowanie preparatu „SeaQuest”
przeznaczonego do zapobiegania korozji i powstawaniu osadów
oraz usuwania osadów w sieci dystrybucyjnej wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu publicznym w Hornówku, ul. Kurowskiego 118
do dnia 07.07.2017 r.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.06.2016 r. uzupełnionym w dniu 15.06.2016 r., Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin zwróciło się z prośbą o przedłużenie oceny higienicznej dla preparatu „SeaQuest” i zezwolenie na kontynuację procesu dozowania tego preparatu do sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego w Hornówku, ul. Kurowskiego 118, 05-080 Izabelin.

Wnioskodawca przedłożył harmonogram monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej w/w wodociągu, wymagany prawem Atest Higieniczny HK/W/0642/01/2013 ważny do dnia 28.02.2017 r. wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24 oraz aktualne wyniki badania wody z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego w Hornówku.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin w uzasadnieniu wniosku wskazuje, że podawanie do sieci preparatu „SeaQuest” powoduje oczyszczenie sieci wodociągowej z osadów i złożeń korozyjnych oraz zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu wody dystrybuowanej przewodami wodociągowymi.

Na podstawie sprawozdania z badań Nr HKL.1.9051.1.03576.2016 z dnia 10.06.2016 r., z poboru próbki wody z sieci wodociągu publicznego w Hornówku stwierdzono, że spełnia ona wymagania określone w załączniku nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Stosownie do § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ocena higieniczna powinna być poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej pozwalającym na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

W tym stanie rzeczy należało wyrazić zgodę na przedłużenie stosowania preparatu „SeaQuest” w sieci wodociągu publicznego w Hornówku w procesie uzdatniania wody na okres do dnia 07.07.2017 r.

Jego dotychczasowe stosowanie nie wykazywało niepokojących zmian i negatywnego wpływu na jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Hornówku.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zobowiązuje Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin do:

- sprawowania monitoringu jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli,
- kontroli wskaźników mikrobiologicznych, w tym ogólnej liczby bakterii w 36°C i stężenia fosforanów w wodzie w przeliczeniu na P₂O₅ w ramach badań monitoringowych,
- wykonywania innych koniecznych badań, jeśli sytuacja będzie tego wymagała oraz udostępnienie PPIS wyników badań,
- niezwłocznego informowania PPIS w przypadku pogorszenia się jakości wody,
- zapewnienia wszystkim odbiorcom wody pitnej z innego źródła w razie konieczności zamknięcia wodociągu z powodu pogorszenia jakości wody,
- natychmiastowego wstrzymania podawania preparatu do systemu w przypadku pojawienia się skarg ludności na złą jakość wody lub informacji o wystąpieniu problemów, zdrowotnych, mogących wiązać się ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

W przypadku unieważnienia Atestu Higienicznego wydanego przez PZH oraz nie wywiązywania się z powyższych zobowiązań czy wystąpienia zmian jakości wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu w Hornówku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż niniejsza zgoda na stosowanie preparatu „SeaQuest” staje się nieaktualna.

Uwzględniając powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim podkreśla, że przedsiębiorstwo wodociągowe podejmując decyzję o stosowaniu preparatu „SeaQuest” powinno ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości potencjalnych, niepożądanych skutków zdrowotnych wśród osób spożywających wodę pochodzącą z wodociągu publicznego w Hornówku oraz ich przyszłych pokoleń na skutek długotrwałego podawania preparatu „SeaQuest” do sieci dystrybucyjnej w/w wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

lek. wet. Aleksander Płatkowski

Otrzymuje:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
2. A/a.