
otwór nr 107
RS2
RS1
RS10
otwór nr 101
RS11
RS12
RS13
RW14
otwór nr 104
RS15
3S1
90.80
90.90
90.40
89.60
0.81%
1.25%
179.50m 1.81%
87.81m
Rura PVC Dz200 SN8 jedno– lub dwuwarstwowa L=267.31m
RU89/24
RS2
RU89/26
RU84/21
RU84/22
RS1
RS10
RW191/5
RW191/4
RS11
RS12
RU193/1
RW191/2
RS13
RW191/1
RW189/5
RW14
RW189/4
RW86/1
RW189/3
RS15
3S1
0.00
17.07
45.68
53.95
82.43
85.81
104.26
130.96
135.33
164.68
179.50
196.70
198.20
234.58
252.21
267.31
17.07
28.61
8.27
28.48
3.38
18.45
26.71
4.37
29.35
14.82
17.20
1.50
36.38
17.63
15.10
Skrzyżowanie z gazociągiem
Skrzyżowanie z kablem energetycznym
Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym
studnia rewizyjna ø1200
trójnik redukcyjny 200/160
Proj. włączenie kanału Dz160

Legenda

R.... – Rolna
....W.... – wysięg
....U.... – przykanalik uzgodniony
.......000/00 – numer ewidencyjny działki
T.... – punkt przewodu tłocznego
S.... – studnia

Przykład:

RW189/3 – kanał na ulicy Rolnej, wysięg do działki o numerze ewidencyjnym 189/3

Kolorem czerwonym opisano skrzyżowania z istniejącą oraz projektowaną infrastrukturą

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia.
Przykanaliki wykonać z rur PVC Dz160 SN8 jedno– lub dwuwarstwowych.
Studnie betonowe ø1200 wykonać zgodnie z normą PN 10729

CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA
Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00–810 Warszawa

INWESTOR:	GMINA IZABELIN – Izabelin ul. 3–go Maja 42			
OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE IZABELIN TOM II – Hornówek			
NAZWA RYS.	Profil kanału H'1/9 i H'1/10 na odcinku RS10–RS1 i RS10–3S1 w ul. Rolnej			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej BRAUN	514/66/Ww		BRANŻA: TECHNOLOGIA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek SOBECKI			STADIUM: BUD.–WYK.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI			SKALA: 1:100 / 1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wacław PAJDZIŃSKI	1208/73/Ww		DATA: IV 2007
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS: 2.12

POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZGODY CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA ZABRONIONE.


OZNACZENIE PROFILU: 1
POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.
1:100
1:500
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
25.42m
434.64m
0.81%
Rura PVC Dz200 SN8 jedno- lub dwuwarstwowa L=460.07m
RS10
RS9
RS8
RS7
RS6
RS5
RS4
RS3
otwór nr 72
nN=0.80
Pd=1.50
Ps=2.60
Pd=4.00
proj. włączenie kanału Prze. R_S Dz200, Rz.d.=86.95
proj. włączenie kanału Prze. P_R Dz200, Rz.d.=87.16
studnia rewizyjna ø1200
Proj. włączenie kanału Dz160, Rz.d.=87.06
trójnik redukcyjny 200/160
Skrzyżowanie z gazociągiem
Skrzyżowanie z kablem energetycznym
RS10
RW191/6
RS9
RU84/4
RW84/5
RS8
RU89/45
RW89/5
RU84/7
RS7
RU89/6
RU89/7
RU89/8
RU84/9
RS6
RU84/13
RU89/11
RS5
RU89/12
RU89/13
RS4
RU84/15
RU89/14
RU89/15
RU84/16
RU89/16
RU84/17
RU84/18
RS3
0
1
2
3
11.22
14.20
9.00
10.01
13.82
28.75
6.40
18.18
27.25
15.47
15.73
29.41
25.07
43.74
10.52
15.30
16.52
13.15
10.80
0.00
11.22
25.42
34.42
44.43
46.79
60.61
89.36
95.76
113.94
116.59
143.84
159.31
163.11
178.84
208.25
211.53
236.60
240.54
284.28
294.80
296.69
299.03
314.33
330.85
344.00
345.78
90°
135°
176°
180°
184°
225°
270°
179°
181°