




URZĄD GMINY IZABELIN

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

WRU.7021.86.2020.MM

Izabelin 06.06.2020r.



GPWiK „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/AK/163/2020, dotyczące wydania zasad i warunków odtworzenia nawierzchni naruszonej w wyniku realizacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Izabelinie B, gm. Izabelin – w dz. nr ew. 1363, 1505/2.” pragnę przekazać co następuje:


- a) odtworzenie podbudowy na trasie wykopu kanału głównego i przyłączy w dwóch warstwach,
- b) pierwsza z tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm warstwą grubości 15,00cm po zagęszczeniu oraz druga z tłucznia 0-31,5mm warstwą grubości 10,00cm po zagęszczeniu do poziomu istniejącej nawierzchni,
- c) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni w ilości 0,51km²,
- d) wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki betonowo asfaltowej o grubości min. 5,00cm po zagęszczeniu, beton asfaltowy 0-16mm na lepiszczu modyfikowanym, nawierzchnia szerokości 4,50m,
- e) uzupełnienie i naprawa innych uszkodzeń nawierzchni powstałej w wyniku prowadzonych robót budowlanych w szczególności: wykruszenia i zniszczenia powstałe na krawędziach istniejącej nawierzchni oraz na krawędzi prowadzonego wykopu; niwelacja i plantowanie pobocza po składowanym urobku i prowadzonych pracach,
- f) regulacja wysokościowa studni i zasuw na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06
www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861
PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034

- g) uszczelnienie bitumiczną masą zalewową połączenia nowej i istniejącej nawierzchni drogi,
- h) do odbioru końcowego przedłożyć protokół zagęszczenia podbudowy, protokół regulacji studni i zasuw potwierdzony przez GPWiK „Mokre Łąki”, kopie potwierdzonych przez Kierownika budowy atestów i certyfikatów na wbudowane materiały,

Z poważaniem

Z up. WÓJTA


Michał Postek
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:

Mateusz Milej

e-mail: m.milej@izabelin.pl

tel. 022 722 89 48