












P.P. 85,00 m n.p.m.

Rzędne terenu	95,33		95,40		95,70		95,90		95,70	95,70		95,50		95,40		95,30		95,50	95,50		95,70		95,60		95,60
Rzędne dna kanału	92,64		92,75		92,85		92,96		93,07	93,07		93,15		93,30		93,52		93,60	93,60		93,70		93,83		93,90
Zagłębienie kanału	2,69		2,65		2,85		2,94		2,63	2,63		2,35		2,10		1,78		1,90	1,90		2,00		1,77		1,70
Spadki i długości	i =5,0‰ <div>L=56,0m</div>																								
Średnica, materiał	DN200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8																								
Odległości, długości	2,0	19,5	20,0	9,0	50,5	13,0	21,0		16,0	105,5	23,0	18,0	146,5	20,0	16,0		20,0		26,0		14,5				



UWAGI:

- RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR;
- ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
- RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczyńskiego		Inwestor: GPWIK IZABELIN "MOKRE ŁĄKI" Mokre Łąki 8, Truskaw 05-080 Izabelin	
Inwestycja:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jeremiego, ul. Skrzetuskiego, ul. Kmicica, ul. Kettinga, ul. Zagłoby		
Tytuł:	Profil podłużny sieci kanalizacyjnej w ul. Skrzetuskiego		
Projektant:	mgr inż. Elżbieta Kozłowska Upr. nr St-708/87		
Opracował:	mgr inż. Krystyna Szarlik		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Antczak Upr. nr MAZ/0575/PBS/17		
Projekt budowlany	Data: 03.08.2020 r.	Skala: 1:100/500	Rys. 6