

Truskaw, 23.10.2020 r.

GPWIK/JRP/GZ/404/2020

**Do wszystkich uczestników
postępowania o udzieleniu
zamówienia publicznego**

Dotyczy: zapytania ofertowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, Księcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Ketlinga, Kmicica w Izabelinie B, gmina Izabelin - nr sprawy: JRP/RB/10/2020

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą* przekazuje pytanie wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

Odpowiedź

Kształtki muszą być wykonane z tego samego surowca co rury i tego samego producenta co zastosowane rury.

Pytanie nr 2

Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych.

Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włączowej zaprojektowanych i opisanych w SIWZ uzna studzienki o następujących obszarach zastosowania:

- dostosowane do obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D40;
- dopuszczalna głębokość 6m
- maksymalny poziom wody gruntowej 5m
- szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 do kanalizacji.

Czy jest możliwe obniżenie któregośkolwiek z tych parametrów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza studzienki o podanej charakterystyce jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wymagał niezależnych raportów. Będzie wymagał Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych na etapie realizacji umowy.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to niewąlgiczne znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza konieczność stosowania kinet monolitycznych wykonanych metodą wtrysku z jednego odlewu.

Pytanie nr 5

Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał, aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie dwóch sztuk uszczelek celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga maksymalnej ilości uszczelek studni, ale wskazane jest, aby w studzienkach było jak najmniej połączeń. Studnia musi mieć minimalną szczelność zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 9.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

Odpowiedź

Szczelność studni zostanie sprawdzona na etapie odbiorów robót, zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 9.

Pytanie nr 7

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej minimum 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej minimum 405mm?

Odpowiedź

Przez studzienkę o średnicy Dz425 należy rozumieć studzienkę z rurą teleskopową Dw405mm.

Pytanie nr 8

Cechą charakterystyczną niektórych studzienek żłazowych jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni. Czy Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek lub odgałęzień siodłowych na dopływie lub odpływie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kształtek lub odgałęzień siodłowych w celu zmiany kąta włączenia przewodu do studzienki.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 425 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włączów za pomocą zatrasków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed

pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i PVC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni Dz425 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włączów za pomocą zatrzasków, zgodnie z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Pytanie nr 10

Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 600 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej min. 600mm?

Odpowiedź

Przez studzienkę Dz600 należy rozumieć studzienkę z rury karbowanej propylenowej D 600/670.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający będzie wymagał dla włączów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonywanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni a etapie ich użytkowania?

Odpowiedź

Do montażu włączów żeliwnych należy użyć śrub mocujących ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzenia w wyniku zamarzania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania studni kanalizacyjnych z rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w ramach tarczy antykryzysowej nr 4 zgodnie z jej zapisami odstąpi od wnoszenia wadium w wymienionych postępowaniach JRP/RB/10/2020, JRP/RB/12/2020, JRP/RB/11/2020.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wniesienia wadium w postępowaniu nr JRP/RB/10/2020.

Zgodnie z art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), Zamawiający może odstąpić od wymogu wniesienia wadium, lecz nie ma takie obowiązku.

PROKURENT

Agnieszka Godyń

