

Truskaw, 30.11.2020 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sory w Truskawiu, gmina Izabelin - nr sprawy: JRP/RB/13/2020*

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą* przekazuje pytanie wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W związku z chęcią wzięcia przez nas udziału w tytułowym postępowaniu prosimy o załączenie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ul. Liptowskiej.

Odpowiedź

W przypadku wykonania wcinki w istniejącą sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej metodą wykopową w pasie jezdni bitumicznej ul. Liptowskiej (dz. nr ew. 801/2), odtworzeniu podlega warstwa ścieralna nawierzchni wraz ze spoinowaniem i pozostałe warstwy do wysokości istniejącej powierzchni jezdni wraz z zagęszczeniem na szerokości i długości wykopu.

PREZES ZARZĄDU

Agata Bartoszewicz