

Truskaw, 08.02.2022 r.

Nr sprawy: GPWiK/Z/D/1/2022

**Zamawiający:**

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o.

ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin

**Wszyscy wykonawcy**

**Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego**

Dotyczy: **postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika”**

Dnia 8 lutego 2022 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

Pytanie nr 1: w specyfikacji na dostawy oleju napędowego zawarta jest informacja: "W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia miejsce poboru oleju napędowego znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 20 km od siedziby Zamawiającego". Wynika z tego, że stacja musi być oddalona przynajmniej 20 km od siedziby firmy czy nastąpił jakiś błąd i powinno być w odległości nie większej niż 20 km ? Proszę o informację.

Odpowiedź: Tak, w zapytaniu ofertowym mylnie wskazano, że miejsce poboru oleju napędowego, w razie awarii zbiornika, winno być w odległości nie mniejszej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, w sytuacji gdy powinno być w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapytania ofertowego i tak:

- 1) w zapytaniu ofertowym w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5) W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia, miejsce poboru oleju napędowego znajdujące się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.”
- 2) w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia, miejsce poboru oleju napędowego znajdujące się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.”

Z poważaniem,