



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat@pssewaw.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN 6030-1/103/21

WPLYNEŁO	GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
	23. LUT. 2022
podpis i.dz. 387

P. D. Suieler

Ożarów Mazowiecki, 16.02.2022 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Truskaw, Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin

(dot. wodociągu publicznego w Hornówku)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim uznaje za wykonany obowiązek wynikający z decyzji Nr HKW/WP-02/21 z dnia 26.10.2021 r., nakazującej obniżenie poziomu manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Hornówku do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Analiza sprawozdania Nr HKL 00666/2022 z dnia 15.02.2022 r. i sprawozdania nr HKL 00667/2022 z dnia 15.02.2022 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach kontrolnego badania jakości wody wykazała zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Hornówku (21,7 µg/l i 21,0 µg/l).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Aneta Hennel
Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Adresat

2. Aa

Wyk: IR