



WT/278/2024

Warunki techniczne dla realizacji sieci wodociągowej

z dnia 28.11.2024 r.

Dla: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zarządzając siecią wodociągową Gminy Izabelin ustala następujące warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci wodociągowej w ulicy Jeżynowej w Hornówku (dz. nr ew. 10/8, 17/2, 294/5).

I. Warunki dla realizacji

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować na terenie działek 10/8, 17/2, 294/5 z materiału PE 100, średnicy fi 110 SDR11 PN16.
2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobatę techniczną.
3. Należy zamontować zasuwy liniowe (producent Hawle lub równoważny) na połączeniu z istniejącą siecią w miejscu montażu trójników żeliwnych.
4. Podłączenie armaturą odcinającą należy zaprojektować z uszczelnieniem miękkim.
5. Rozmieszczenie hydrantów naziemnych (producent Hawle lub równoważny) zgodnie z przepisami.
6. Zasuwy należy oznakować tabliczką (zgodnie z PN-86/B-09700).
7. Skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć trwałą opaską z prefabrykatu grubości min. 15 cm.
8. Zagłębienie przewodu 1,35-1,5 m.
9. Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty sporządzenia.

II. Wykonanie sieci wodociągowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Narady Koordynacyjnej dla powiatu Warszawskiego - Zachodniego i spełnienia wymogów jednostek uzgadniających Narady Koordynacyjne.
2. Uzyskania zezwolenia na budowę sieci.
3. Uzyskania decyzji od zarządcy drogi na lokalizację urządzenia oraz decyzji o zajęciu pasa drogowego.
4. Uzyskania zgód właścicieli działek prywatnych, na terenie których sieć będzie realizowana.
5. Uzgodnienia projektu przez GPWiK „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
6. Sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci z przyłączami i dostarczenie zarządcy sieci w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru sieci wraz z przyłączami.

Wykonanie sieci wodociągowej należy powierzyć uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami zawartymi w Polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarządzający siecią zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczność odbioru prac przed jego zasypaniem.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „Warunków technicznych.....” jest **Mateusz Dąbrowski**.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie okoliczności, które uniemożliwią realizację Warunków Technicznych, w szczególności za brak wyrażenia zgody ze strony zarządców dróg oraz właścicieli działek prywatnych, na terenie których sieć będzie projektowana.