

LEGENDA:

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
system lekkiej zabudowy/murowanym
do akceptacji inwestora
grubość ścianki wg wymiarów na rysunku
- WYBURZENIA/ROZBIÓRKA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

- SAMOZAMYKACZ
- SYMBOL DRZWI
- SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY
- SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIEŁLE MURU
- OTWORY WENTYLACYJNE

UWAGI:

- Przedmiotowa zmiana aranżacji parteru nie obejmuje modernizacji instalacji przeciwpożarowych (w tym PWP i hydrantów);
- Pomieszczenie „magazyn” służy do przechowywania sprężonego powietrza oraz baterii wymiennych; należy zweryfikować skład materiałowy istniejącego docieplenia wewnętrznego pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.
- W pomieszczeniach pełniących funkcję korytarzy, pozbawionych dostępu do światła dziennego, należy przewidzieć instalację oświetlenia awaryjnego w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji.
- Istniejące drzwi otwierające się na zewnątrz korytarza (niepodlegające wymianie) należy wyposażyć w samozamykacze.
- W trakcie wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić głębokość oparcia nadproży drzwiowych. W przypadku odległości mniejszej niż 20cm na każdą stronę należy skontaktować się z Projektantem niniejszego opracowania

Oznaczenia:

- Rozdzielnica elektryczna
- Gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym,
p/t, IP20, 16A/250V, ogólne
- Dwa gniazda podwójne z bolcem uziemiającym,
p/t, IP20, 16A/250V, ogólne
- Gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym,
p/t, IP44, 16A/250V, ogólne
- Zestaw gniazd PEL - 2xG+2xK+3xRJ45
w ramce 4-krotnej (obwód G) + 2-krotnej (RJ45)
- Wyłącznik przeciwpożarowy natynkowy z sygnalizacją
- Wypust elektryczny zasilający podgrzewacze wody, kurtyny

INWESTYCJA: Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków "Mokre Łąki", mieszczącego się na dz. ew. nr 865/9, obręb 0025 Truskaw					
INWESTOR: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw					
JEDNOSTKA PROJEKTOWANA: Stajno Miernik Architekti Sp. z o.o. UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-862 WARSZAWA TEL. 607 073 670					
FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Robert Grzeszczuk nr upr. POL0071PWB/E16 mgr inż. Paweł Iwanicki nr upr. POL0089PWB/E13					
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru					
DATA: 03.2026	BRANŻA: Elektryka	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: E01	REWIZJA: 00	NR STRONY: 00